

**ICECON CERT****ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY**acreditat pentru
CERTIFICARESR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 066

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ 2204-CPR-01079

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Tip: "TectorPlast 130 BCA Adeziv în strat subțire pentru BCA",

*(Performanțele produsului sunt detaliate în anexa prezentului certificat.)

Utilizare preconizată: conform anexă,

Introdus pe piață și fabricat de **HOLCIM (ROMÂNIA) SA,**

Sediu social:

BUCUREȘTI, sector 2, Șos. Pipera, nr. 46 D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, etaj 6,

Tel: +40 (21) 231 77 05/05, fax: +40 (21) 231 77 08/09,

Unitate de producție:

Fabrica de mortare uscate BOLINTIN DEAL, Bd. Republicii, nr. 1F, jud. GIURGIU,

Tel: +40 (21) 301 93 23/24, fax: +40 (21) 404 37 00.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SR EN 998-2:2016 (EN 998-2:2016)


în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial la data de **22.05.2026** și va rămâne valabil până la data de **21.05.2029**, atât timp cât nici standardul armonizat, nici produsele pentru construcții, nici metodele de EVCP și nici condițiile de fabricație din unitatea de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul de certificare notificat.

**Președinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU**

* Prezentul certificat este valabil numai însoțit de anexă (1 pagină).

22.05.2026



ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro

PERFORMANȚELE PRODUSULUI - MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Tip: "TectorPlast 130 BCA Adeziv în strat subțire pentru BCA",**Utilizare preconizată:** mortar performant industrial uscat pentru aplicare în strat subțire (T), clasa M5, în rosturile orizontale și verticale a zidărilor structurale și nestructurale din BCA,

Nr. crt.	Denumire cerință	Document de referință	U.M.	Performanțe declarate
1	Rezistența la compresiune, la 28 zile	SR EN 1015-11:2020	N/mm ²	min. 5 Clasa M5
2	Rezistența de aderență la forfecare	SR EN 998-2:2016, Anexa C	N/mm ²	min. 0,3 (valoare tabelară)
3	Densitatea mortarului după uscare la 105°C	SR EN 1015-10:2002/A1:2007	kg/m ³	1300... 1400
4	Conductivitate termică, λ_{10} , uscat, mat	SR EN 1745:2020	W/mK	max. 0,45 (valoare tabelară ptr P=50%)
5	Permeabilitate la vapori de apă – coeficient de difuzie a vaporilor de apă, μ	SR EN 1745:2020	-	$\leq 5/20$ (valoare tabelară)
6	Absorbție de apă (coeficient de absorbție a apei prin capilaritate, la 90 min)	SR EN 1015-18:2003	kg/m ² min. ^{0,5}	max. 0,8
7	Conținut de cloruri, masic	SR EN 998-2:2016, pct. 5.2.2.	%	max. 0,1% (masic) conținut clor din masa de mortar uscat
8	Reacția la foc	SR EN 998-2:2016, pct. 5.4.8	clasa	A1 (conținut în masă de materiale organice repartizate în mod omogen, $\leq 1\%$)



Pag. 1/1

22.05.2026

Prezenta anexă este valabilă numai însoțită de certificatul CCCPF nr. 2204-CPR-01079.

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro.